

podbudowa + nawierzchnia

Grunt rodzimy

Obudowa wykopu
przed demontażem

Taśmy ostrzegawcze

Obsypka piaskowa

rury preizolowane
DN80/160-DN50/125

H- wg profilu przyłącza

200

150

~350

800

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK

| Nazwisko | Upraw. | Data | Podpis |
|------------------------------------|--------|---------|--------|
| Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK | 867/93 | 01.2017 | |

Temat
REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE
UL. POGODNEJ W GLIWICACH

Rysunek
Wymiary wykopu i ułożenie rur

Nr Rys.
4

Inwestor
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Gliwice Sp. z o.o.

Adres obiektu
Gliwice, ul. Pogodna - Przyszłości

Skala