



OZNACZENIA

- Przewód miedziany ocynowany-górny
- Przewód miedziany ocynowany-dolny
- Przewód miedziany -górny
- Przewód miedziany -dolny

Schemat połączeń dla rury zasilającej i powrotnej identyczny

Długość obwodu pomiarowego projektowanego odcinka sieci: druty dolne: 165m /druty górne : ok.190m

Dokładną długość każdego z obwodów ustalić reflektometrem po zmontowaniu całej sieci

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL.KOPERNIKA-ANDROMEDY W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	02.2018		Rysunek	Nr Rys.
				Schemat instalacji alarmowej	8
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Gliwice, ul.Kopernika - Andromedy		