

Rzędna terenu, m npm	226,3	226,05 226,1	225,55	225,45		
Rzędna osi rur, m npm	225,2	224,95 224,9	224,5	224,48	225,3	
Rzędna dna wykopu		224,75 224,7		224,3 224,3	225,1	
Naziom, m (do osi rur)	1,1	1,35 1,2	1,05	0,9		
Spadek rurociągów, %		0,4%	4,4%	0,1%	18%	
Średnica rur	2xDN100/200	2xDN50/125		2xDN40/110		
Odległości, m	00,0	11,0	9,1 20,1	10,5 30,6	4,4	35,1
Oznaczenia	T	L1	L2	L1		

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat: PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL. ZYGMUNTA STAREGO 24 W GLIWICACH
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2019		Rysunek: Profil przyłącza sieci ciepłowniczej — Nr Rys. 3
Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu: Gliwice : ul. Zygmunta Starego 24 - dz. nr 1988/24, 1988/25	Skala 1:500