



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
44-100 GLIWICE UL.DOLNA 4
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0537-300-339

GLIWICE: 2017-05-17

OPINIA NR: 510G/2017

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **GLIWICE** przy **SKARBNIKA** nr 35 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

OPINIA KOMINIARSKA

1. Brak wolnych przewodów kominowych do wytyczenia dla pomieszczenia wymiennikowni w pomieszczeniu piwnicy.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: 25.05.17

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

i-projekt Łukasz Kłak
ul. Pszczyńska 44a, II p., 44-100 Gliwice
NIP: 633-201-34-09, Regon: 240 847 368
tel. 32 700 34 26, fax.: 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
tel. 606 360 526
Nr upr. 2930/03