

Gliwice dnia 20.12.2017 r.

TZT/3786/2017/11897

i-projekt Łukasz Kłak
ul. Pszczyńska 44a, IIp
44-100 Gliwice

Dotyczy: przebudowy sieci wodociągowej w ul. Towarowej w ramach zadania: „Budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomką w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem”
(Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.)

Uzgadniamy przedłożony projekt jw. na następujących warunkach:

1. Sieć wodociągowa PE Ø160x14,6 mm od zasuwy DN150 na włączeniu w punkcie W1 do istniejącej stalowej sieci wodociągowej Ø100 mm do połączenia w punkcie W20 za projektowaną zasuwą DN150 z istniejącą siecią wodociągową stalową Ø100 mm pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji PWiK Gliwice Sp. z o.o. (zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy PWiK Gliwice Sp. z o.o. a Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.).
2. Sieć wodociągowa PE Ø160x14,6 mm od włączenia w punkcie W5 do projektowanej sieci wodociągowej do punktu W22 w miejscu połączenia z istniejącym wodociągiem stalowym Ø100 wraz z zasuwą DN150 zabudowaną na projektowanej sieci wodociągowej pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji PWiK Gliwice Sp. z o.o. (zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy PWiK Gliwice Sp. z o.o. a Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.). Zasuwę należy zlokalizować tuż za punktem W5.
3. Przełączenia wodociągowe: -PE Ø90x8,2 mm od zasuwy DN80 na włączeniu w punkcie W11 do projektowanej sieci wodociągowej do połączenia w punkcie W25 z istniejącym odcinkiem przyłącza zasilającym budynki przy ul. Towarowej 5 (właściciel obiektów: Politechnika Śląska), -PE Ø50x4,6 mm od zasuwy DN40 na włączeniu w punkcie W13 do projektowanej sieci wodociągowej do połączenia w punkcie W26 z istniejącym odcinkiem przyłącza zasilającym budynek przy ul. Towarowej 3 (właściciel obiektu zgodnie z umową: Vatenfal Spółka Akcyjna), pozostaną na stanie majątkowym i w eksploatacji PWiK Gliwice Sp. z o.o.
4. Przyłącze wodociągowe PE Ø63x5,8 mm od zasuwy DN50 na włączeniu w punkcie W9 do projektowanej sieci wodociągowej do połączenia w punkcie W24 z istniejącym odcinkiem przyłącza zasilającym budynki przy ul. Towarowej 2 i 12 (właściciel obiektu: Novar Sp. z o.o) pozostanie na warunkach jak dotychczas, czyli na stanie majątkowym i w eksploatacji firmy Novar Sp. z o.o. Na dokonanie przełączenia przyłącza należy dodatkowo uzyskać pisemną zgodę właściciela.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 234.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

MRK

5. Zasuwy odcinające na projektowanych przyłączach należy umieścić bezpośrednio za ich włączeniami do projektowanej sieci wodociągowej.
6. Połączenia projektowanej i istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą złączek rurowych.
7. W punkcie W3 należy zainstalować na odgałęzieniu hydrant HP80 podziemny z zasuwą DN80.
8. Wyłączane odcinki wodociągów należy zlikwidować zgodnie z projektem.
9. Inwestor nie może wykonywać żadnych zmian na projektowanych przewodach, nie wolno mu również udzielać zgody osobom trzecim na włączenie do zrealizowanego przyłącza bez wiedzy tut. przedsiębiorstwa.
10. Integralną częścią uzgodnienia jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Uzgodnienie powyższe jest ważne przez okres trzech lat licząc od daty niniejszego pisma.

Z tytułu uzgodnienia obciążymy Państwa należnością zgodnie z cennikiem opłat obowiązującym w tutejszym przedsiębiorstwie.


KIERGWINIK
Działu Technicznego
Barbara Małyszewicz-Wróbel

Otrzymują:

1. Adresat + zał. do pisma + 1 egz. projektu
2. TZT +1 egz. projektu
3. BOK

 Sprawę prowadzi: Jacek Bohr tel. 32 338 71 86

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 234.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl