pkt. 21
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
2xDN40/110
2xDN40/110
21
RURA OSŁONOWA DN200
R03
pkt. 25
TRÓJNIK WZNOŚNY DN32/32/32
2xDN32/110
2xDN32/110
2xDN32/110
25
pkt. 26
26
2xDN32/110
2xDN32/110
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
pkt. 28
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
2xDN32/110
2xDN32/110
28
pkt. 29
ZAWORY ODCINAJĄCE DN32
W SKRZYNKACH ULICZNYCH
2xDN32/110
29
2xDN32/110
KOLANO 90° A=2,0x1,0m
pkt. 1
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
2xDN65/140
1
2xDN65/140
pkt. 27
2xDN32/110
2xDN32/110
27
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
NA ODCINKU 4-5 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN65/140 POD DROGĄ WYKONAĆ WYKOPEM OTWARTYM LUB METODĄ BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN200 O DŁUGOŚCI L=10mb
pkt. 0, 0a, 0b
2xDN65/140
0b
ISTN. KOMORA
0
0a
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
MIEJSCE WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ 2xDn200
pkt. 1a, 1b
połączenie z istniejącym przyłączem Dn 32
TRÓJNIK WZNOŚNY DN65/32/65
2xDN65/140
RURY GIĘTE
2xDN32/110
1b
1a
2xDN65/140
RURY GIĘTE
pkt. 2
2xDN65/140
RURY GIĘTE
2
2xDN65/140
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
pkt. 3, 4
KOLANO 90° A=1,0x1,5m
2xDN65/140
3
4
2xDN65/140
KOLANO 90° A=1,5x1,0m
RURA OSŁONOWA DN200
RO1
pkt. 5, 5a
KOLANO 90° A=1,0x1,5m
TRÓJNIK WZNOŚNY DN65/50/65
2xDN65/140
5
2xDN50/125
5a
REDUKCJA DN65/32
ZAWORY ODCINAJĄCE DN32
W SKRZYNKACH ULICZNYCH
pkt. 6, 7
KOLANO 90° A=1,5x1,0m
2xDN32/110
6
7
2xDN32/110
KOLANO 90° A=1,0x1,5m
pkt. 8
2xDN32/110
KOLANO 14° A=1,0x1,0m
8
2xDN32/110
pkt. 9a, 9
2xDN32/110
9a
9
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
pkt. 5b
KOLANO 90° A=1,5x1,0m
2xDN50/125
5b
2xDN50/125
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
pkt. 5c
2xDN50/125
5c
2xDN50/125
pkt. 10, 11
2xDN50/125
10
11
2xDN50/125
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
pkt. 13
2xDN32/110
13
2xDN32/110
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
pkt. 15
2xDN32/110
15
2xDN32/110
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
pkt. 12a, 12b, 12
12a
12b
2xDN32/110
ZAWORY ODCINAJĄCE DN32
W SKRZYNKACH ULICZNYCH
REDUKCJA DN50/32
TRÓJNIK WZNOŚNY DN50/50/50
RURA OSŁONOWA DN200
RO2
2xDN50/125
12
REDUKCJA DN50/32
ZAWORY ODCINAJĄCE DN32
W SKRZYNKACH ULICZNYCH
2xDN32/110
pkt. 22, 23, 24, 25
22
2xDN40/110
2xDN32/110
23
22
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
TRÓJNIK WZNOŚNY DN40/32/40
REDUKCJA DN40/32
2xDN32/110
pkt. 22a
ZAWORY ODCINAJĄCE DN32
W SKRZYNKACH ULICZNYCH
2xDN32/110
22a
BUDYNEK PRZY
UL. KORCZAKA 51
pkt. 18
NASUWKA KOŃCOWA DN32
TRÓJNIK WZNOŚNY DN32/32/32
2xDN32/110
18
2xDN32/110
pkt. 16, 17
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
2xDN32/110
17
2xDN32/110
16
2xDN32/110
KOLANO 90° A=1,0x1,0m
pkt. 25a
ZAWORY ODCINAJĄCE DN32
W SKRZYNKACH ULICZNYCH
25a
BUDYNEK PRZY
UL. KORCZAKA 49
Z UWAGI NA ISTNIEJĄCY GARAŻ NA ODCINKU 24-25 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN32/110 POD GARAŻEM WYKONAĆ PRZEWIERTEM W RURZE OSŁONOWEJ DN200 O DŁUGOŚCI L=7,50mb
Z UWAGI NA ISTNIEJĄCĄ DRZEWO NA ODCINKU 20-21 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN40/110 POD DRZEWEM WYKONAĆ PRZEWIERTEM BEZ NARUSZENIA SYSTEMU KORZENIOWEGO W RURZE OSŁONOWEJ DN200 O DŁUGOŚCI L=3,0mb
RURA OCHRONNA NA RUROCIĄGACH PREIZOLOWANYCH L=3,0mb
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ W BUDYNKU WERSJA "ODWODNIENIE 1" WG RYS. 9
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ W BUDYNKU WERSJA "ODPOWIETRZENIE 1" WG RYS. 9
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ W BUDYNKU WERSJA "ODPOWIETRZENIE 1" WG RYS. 9
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ W BUDYNKU WERSJA "ODPOWIETRZENIE 2" WG RYS. 9
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ W BUDYNKU WERSJA "ODWODNIENIE 1" WG RYS. 9
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ W BUDYNKU WERSJA "ODPOWIETRZENIE 2" WG RYS. 9
PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ W BUDYNKU WERSJA "ODWODNIENIE 2" WG RYS. 9
WYKOP RĘCZNY MIĘDZY ISTN. OGRODZENIEM A ŚCIANĄ BUDYNKU KONTENEROWEGO
RUROCIĄGI PRZYŁĄCZA POD POSADZKĄ BUDYNKU
WYKOP RĘCZNY MIĘDZY ISTN. OGRODZENIEM A ŚCIANĄ BUDYNKU
NA ODCINKU 7-8 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYKONAĆ W KANALE PODPOSADZKOWYM W BUDYNKU
NA ODCINKU 11-12 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN50/125 POD DROGĄ WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN200 O DŁUGOŚCI L=10mb
ks. dr. Antoniego Korczaka
Władysława Stanisława Reymonta
Poznańska
Wareńska
Odrowążów
R01 L=10,0m
R02 L=10,0m
R04 L=3,0m
R05 L=7,50m

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL – Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW,
tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REYMONTA, UL. KORCZOKA I UL. POZNAŃSKIEJ W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE Sp. z o.o. UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE — STADIUM DOKUMENTACJI: PB

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI CIEPŁOWNICZYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI — SKALA RYSUNKU: 1:500

OPRACOWAŁ/A:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NUMER RYSUNKU
mgr inż. Anna BALCEREK	–	03.2018		
PROJEKTOWAŁ/A:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	3
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	03.2018		