

POZIOM PORÓWNAWCZY 230.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx														
RZĘDNA TERENU ISTN.	243.66	243.66	243.66	243.66	243.56	243.43	243.89	243.89	243.90	243.70	243.70	243.70	243.89	243.74
RZĘDNA OSI SIECI	242.46	242.64	242.74	242.82	242.83	242.85	242.92	242.93	242.94	242.95	242.96	242.97	243.12	243.13
RZĘDNA DNA WYKOPU	242.31	242.43	242.53	242.61	242.62	242.64	242.71	242.72	242.73	242.74	242.75	242.76	242.91	242.92
NAZIOM	1.20	0.96	0.86	0.78	0.67	0.52	0.91	0.90	0.90	0.69	0.68	0.67	0.52	0.59
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	1.20	1.02	0.92	0.84	0.73	0.58	0.97	0.96	0.96	0.75	0.74	0.73	0.58	0.64
PODSYPKA	0.15		0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		0.15
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	1.35	1.23	1.13	1.05	0.94	0.79	1.18	1.17	1.17	0.96	0.94	0.94	0.78	0.85
SPADKI, DŁUGOŚCI				3 / 4.0	5‰ 18.90m		3‰ 15.50m						3‰ / 7.20	5‰ 16.30m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	rury preizolowane 2xø60,3/125											2xø 48,3/110	rury preizolowane 2xø48,3/110	
KĄTY PIONOWE	2.9°	–0.57°	–2.1°	0.11°	0.00°		–0.11°	0.00°	0.00°	0.00°	0.00°		0.17°	0.00°
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.00	4.00	8.00	13.40	13.50	26.90	29.40	34.40	37.00	39.40	42.40	0.00	3.80
	2	2	4.00	5.40			2.50	5.00	2.60	2.40	3.00		3.80	3.40

RZĘDNA TERENU ISTN.	243.89	243.77	243.74	243.82		243.99	243.89							
RZĘDNA OSI SIECI	243.14	243.16	243.18	243.20	243.21	243.22								
RZĘDNA DNA WYKOPU	242.93	242.95		242.99	243.00	243.01								
NAZIOM	0.55	0.60		0.74	0.62	0.61								
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	0.60	0.66		0.79	0.68	0.67								
PODSYPKA	0.15	0.15		0.15	0.15	0.15								
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	0.81	0.87		1.00	0.88	0.88								
SPADKI, DŁUGOŚCI														
ŚREDNICA, MATERIAŁ														
KĄTY PIONOWE														
ODLEGŁOŚCI	7.20	11.00	15.90	18.50	20.50	23.50								
	3.40	3.80	7.50	2.60	3.00									

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)

ZESPÓŁ PROJEKTOWO - REALIZACYJNY SYNERGIA
44-100 GLIWICE, ul. Długa 29
tel. +48 605 834 988
WYKONAWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE
Spółka z o.o.
44-100 GLIWICE, ul. Królewskiej Tamy 135
tel. 32 335 0 105, fax 32 335 0 107
INWESTOR

BUDOWA PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLNEJ
DO BUDYNKÓW PRZY ULICY HARCERSKIEJ 13 I 15 W GLIWICACH
TYTUŁ OPRACOWANIA

MGR INŻ. IWONA HATOSSY PROJEKTOWAŁ	PIECZĄTKA I PODPIS
MGR INŻ. IWONA HATOSSY WYKONAŁ	PIECZĄTKA I PODPIS

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLNEJ
TYTUŁ RYSUNKU

CZERWIEC 2017 DATA	1 : 100 1 : 500 SKALA	03 NUMER RYSUNKU