



### UWAGI:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć o ok. 0,3m
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,1m. Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL.DASZYŃSKIEGO 14 W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	08.2017	<i>Pal</i>		
				Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Gliwice : ul. Daszyńskiego 20-14		